



# 检测报告

报告编号 A2230328347138C-53

第 1 页 共 4 页

委托单位 宁波市水资源信息管理中心

受检单位 北仑区华祥苑茗茶（北仑店）管网水

受检单位地址 北仑区体育馆路 70 号

样品类型 生活饮用水

检测类别 委托检测

宁波市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.209554FB4A

## 报告说明

报告编号 A2230328347138C-53

第 2 页 共 4 页

1. 本报告无宁波市华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 未经宁波市华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。报告中所附标准限值由客户提供。客户委托分析方法、频次与标准不一致时，检测结果仅作参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

### 宁波市华测检测技术有限公司

联系地址：宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层

邮政编码：315040

检测委托受理电话：0574-87972191

报告质量投诉电话：0574-87569537，87569531

传真：0574-81896829

编

制：

徐鑫艳

签

发：

欧阳煌

签发人姓名：

欧阳煌

审

核：

安蕾

签发日期：

2025/04/16

## 检测结果

报告编号 A2230328347138C-53

第 3 页 共 4 页

表 1:

| 样品信息:                      |   |       |                       |      |            |           |
|----------------------------|---|-------|-----------------------|------|------------|-----------|
| 接样日期                       | 2025-03-28  |       |                       |      |            |           |
| 样品类型                       | 生活饮用水   | 检测日期  | 2025-03-28~2025-03-30 |      |            |           |
| 检测结果:                      |   |       |                       |      |            |           |
| 点位名称                       | 采样日期  | 检测项目  | 样品编号                  | 结果   | 参照标准<br>限值 | 单位        |
| 北仑区华祥苑茗茶(北仑店)管网水           | 2025-03-28  | 臭和味   | NBR20618382           | 无    | 无异臭、异味     | /         |
|                            |   | pH    | NBR20618387           | 7.23 | 6.5~8.5    | 无量纲       |
|                            |   | 色度    | NBR20618382           | <5   | 15         | 度         |
|                            |   | 浑浊度   | NBR20618386           | <0.5 | 1          | NTU       |
|                            |   | 菌落总数  | NBR20618383           | 未检出  | 100        | CFU/mL    |
|                            |   | 总大肠菌群 | NBR20618383           | 未检出  | 不应检出       | MPN/100mL |
| 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)  | NBR20618385   | 0.65  | 3                     | mg/L |            |           |
| 参照标准                       | 中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1 生活饮用水水质常规指标及限值           |       |                       |      |            |           |
| 检测结果:                      |   |       |                       |      |            |           |
| 点位名称                       | 采样日期  | 检测项目  | 样品编号                  | 结果   | 参照标准<br>限值 | 单位        |
| 北仑区华祥苑茗茶(北仑店)管网水           | 2025-03-28  | 游离氯   | NBR20618384           | 0.39 | 0.05~2     | mg/L      |
| 参照标准                       | 中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 末梢水余量及限值 |       |                       |      |            |           |
| 点位信息:                      |   |       |                       |      |            |           |
| 点位名称                       | 采样日期  |       | 样品状态                  |      |            |           |
| 北仑区华祥苑茗茶(北仑店)管网水           | 2025-03-28  |       | 无异味、无色、透明、无浮油         |      |            |           |
| 备注:                        |   |       |                       |      |            |           |
| 1.pH、浑浊度、游离氯为现场检测。         |   |       |                       |      |            |           |
| 2."<"表示未检出,其数值为该项目检出限。     |   |       |                       |      |            |           |
| 3.采样方式为瞬时随机采样,只对当时采集的样品负责。 |   |       |                       |      |            |           |

## 检测结果

报告编号 A2230328347138C-53

第 4 页 共 4 页

表 2:

| 检测方法 & 检出限、仪器设备: |  |  |                 |                          |
|------------------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 样品类型             | 检测项目   | 检测标准 (方法) 名称<br>及编号 (含年号)                            | 方法<br>检出限       | 仪器设备<br>名称及型号            |
| 生活饮用水            | 色度   | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 4.1 | 5 度             | /                        |
|                  | 浑浊度  | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 5.1 | 0.5NTU          | 浊度计<br>LH-NTU2M(V11)     |
|                  | 臭和味  | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 6.1 | /               | /                        |
|                  | pH   | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标<br>GB/T 5750.4-2023 8.1 | /               | 多参数分析仪<br>DZB-712F       |
|                  | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)                        | 生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标<br>GB/T 5750.7-2023 4.1   | 0.05mg/L        | 连续数字滴定仪<br>Titrette 50ml |
|                  | 总大肠菌群  | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标<br>GB/T 5750.12-2023 5.1   | 2MPN/100mL      | 隔水式恒温培养箱<br>GHP-9270     |
|                  | 菌落总数   | 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标<br>GB/T 5750.12-2023 4.1   | 1CFU/mL         |                          |
| 游离氯              | 生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标<br>GB/T 5750.11-2023 4.3 | 0.01mg/L   | 多参数比色计<br>DR900 |                          |

\*\*\*报告结束\*\*\*

有限公司